

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ ССПБ.RU.ОП066.Н00025

Зарегистрирован в Государственном реестре
Системы сертификации в области пожарной
безопасности 12.07.2010

Действителен до 11.07.2013

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

Извещатель пожарный тепловой ИП103-5/2-А0•(47°С-52°С)
ФИАК.425212.001ТУ

43 7111
код К-ОКП

продукция

код ТН ВЭД

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в

НПБ 57-97*, НПБ 76-98, НПБ 85-2000,
ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р. 3, р. 4, п. 4.3)

или

при добровольной сертификации.

Сертификат распространяется на серийное производство.
Схема сертификации №3а.

серийный выпуск, партия, единичное изделие

Сертификат выдан
Обществу с ограниченной ответственностью Научно-производственной коммерческой
фирме «Комплектстройсервис», код ОКПО 42321600.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная коммерческая
фирма «Комплектстройсервис», код ОКПО 42321600.
Россия, 380033
тел. (812) 401-1011

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0226630

Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Протокол испытаний № 131/1/10 от 05.07.2010.	Лаборатория испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ИН.116 от 29.06.2006
Акт проверки производства при проведении инспекционного контроля № 46/09-ИК от 01.10.2009.	Орган по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ОП.066 от 29.06.2006.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями Положения о знаке соответствия Системы сертификации в области пожарной безопасности

"Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования",

обозначение нормативных документов

Описание местонахождения знака соответствия рядом с товарным знаком изготовителя.

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат.

Сертификат выдан

Органом по сертификации «СИСТЕМ-ТЕСТ» Федерального государственного учреждения «Центр сертификации аппаратуры охранной и пожарной сигнализации» МВД России (ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России), № ССПБ.RU.ОП.066.
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д. 2, стр. 8, тел./факс (495) 287-97-03.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат, № в Государстве, адрес

Руководитель органа по сертификации



Эксперт

подпись

В.А. Сахаров

инициалы фамилия

подпись

Р.А. Тахаутдинов

инициалы фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.